

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ № 60
В.И. Грушицин
«31» августа 2018 г.



График проветривания кабинета

СанПиН 2.4.2.2821-10

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму.

1. Учебные помещения проветриваются во время перемен, согласно действующего расписания занятий, а рекреационные помещения - во время уроков.

2. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4-10	25-35
От +5 до 0	3-7	20-30
От 0 до -5	2-5	15-25
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10

График проветривания

1 смена	2 смена
1. 7.40-7.55- сквозное проветривание	1. 14.00 – 14.05 - проветривание
2. 8.50-8.55- проветривание	2. 14.50-14.55- проветривание
3. 9.30-9.45 - проветривание	3. 15.00- 15.05- проветривание
4. 10.30-10.45- проветривание	4. 15.40-15.55- проветривание
5. 11.30-11.35 - проветривание	5. 17.30-17.35- проветривание
6. 12.30- 12.35 - проветривание	7. 18.20-18.25- проветривание
8. 13.10-13.25 – сквозное проветривание	8. 19.15-19.30- сквозное проветривание

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576068

Владелец Грушицин Валерий Игоревич

Действителен с 30.05.2022 по 30.05.2023